

Jenny Fogel
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tel. 0470-413 16
E-post. jenny.fogel@vaxjo.se

Tillstånd för enskild avloppsanläggning för fastigheterna BILLA 1:80 & BILLA 1:84

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger tillstånd för att anlägga och driva ansökt avloppsanläggning för fastigheterna BILLA 1:80 & BILLA 1:84. Avloppsanläggningen ska anläggas enligt villkoren i listan nedanför.

Villkor

Ni som är ansvariga för att anlägga avloppsanläggningen ska:


1. anlägga avloppsanläggningen enligt redovisade handlingar om inget annat framgår av övriga villkor.
2. kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om ni behöver ändra något i samband med anläggandet.
3. utforma anläggningen enligt relevanta delar av Naturvårdsverkets Rapport 8147 "Små avloppsanläggningar".
4. anlägga ett minireningsverk av märke WSB Clean för 2 hushåll.
5. sköta och driva anläggningen så att avsedd reningskapacitet uppnås.
6. upprätta och spara följande dokumentation i minst fem år.
 - Drift- och underhållsjournal som hålls aktuell av verksamhetsutövaren. Notering ska göras vid byte/påfyllning av kemikalier, provtagning, större ingrepp eller andra åtgärder av betydelse för anläggningens funktion.
 - Inköpskvitton/fakturor gällande kemikalier, tillbehör, service. Dokumentationen ska uppvisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden vid förfrågan.
7. anlägga en makadambädd för kvittblivning av avloppsvatten och leda vattnet från minireningsverket dit.
8. säkerställa att avståndet mellan utsläppspunkt och närmaste dricksvattenbrunn är minst 40 m.
9. skicka in entreprenörsrapport med fotodokumentation till miljö- och hälsoskyddskontoret när anläggningen är färdig.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18
Telefon 0470-410 00 Org.nr 212000-0662
E-post miljokontor@vaxjo.se www.vaxjo.se



1(4)



Beslut om avgift

För handläggning av detta ärende beslutar miljö- och hälsoskydds nämnden att du, (*Dålda personuppgifter*), som sökande ska betala en fast avgift på 5 904 kr, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige 2019-12-17 § 334. Faktura skickas separat.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddskontoret har tagit emot er ansökan om att anlägga och driva en avloppsanläggning från hus på fastigheterna BILLA 1:80 & BILLA 1:84. Till anläggningen kopplas bad-, disk- och tvättvatten samt vattentoalett. Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för att anlägga ett enskilt avlopp med vattentoalett. Er ansökan gäller avloppsanläggning för två hushåll. Minireningsverket placeras på gränsen mellan BILLA 1:80 och BILLA 1:84 och anläggningen för kvittblivning på BILLA 1:80.

Skäl till beslut

Beslutet fattas med stöd av 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 16 kap 2 §, 2 kap 3 och 7§§, 9 kap 7 § och 27 kap 1 § miljöbalken. Ansökan innehåller de uppgifter som vi behöver för att bedöma att anläggningen uppfyller miljöbalkens krav. Vi bedömer att kraven inte leder till orimliga kostnader. Detta under förutsättning att ni anlägger avloppsanläggningen enligt ovanstående villkor.

Enligt era uppgifter ska avloppsanläggningen betjäna två hushåll. På gränsen mellan fastigheterna BILLA 1:80 & BILLA 1:84 anläggs ett minireningsverk av märke WSB Clean 2 hushåll från tillverkaren Tranås Cementvarufabrik. Den efterföljande makadambädden placeras i nordvästra hörnet av BILLA 1:80.

Avloppsvattnet leds i minireningsverket i första skedet genom en kammare för sedimentering/avskiljning av grövre partiklar och slam. Efter sedimenteringskammaren leds avloppsvattnet till en biokammare där nedbrytning sker via syretillförsel och fosforfastläggning sker via tillsats av flockningsmedel. Den sista delen i minireningsverket består av en efterklarningskammare. Verket renar avloppsvattnet till den reningsgrad som motsvarar kraven för hög skyddsnivå avseende miljöskydd.

Fastigheternas egen dricksvattenbrunn är placerad cirka 40 meter från avloppsanläggningens utsläppspunkt. Dricksvattenbrunnen ligger högre i terrängen än avloppsanläggningen. Närmaste grannes dricksvattenbrunn ligger ca 55 m från utsläppspunkten. Även denna brunn ligger högre i terrängen än utsläppspunkten. Andra närliggande dricksvattenbrunnar saknas i området. WSP clean renar avloppsvatten till den reningsnivå som motsvarar kraven för hög skyddsnivå avseende hälsoskydd. Avståndet till dricksvattenbrunnarna bedöms därför som tillräckligt.

Vid inspektionen fanns det träd vid platsen för makadambädden. Rötter från dessa kan skada infiltrationen och platsen ska därför röjas och skötas så att rotinträngning förhindras. Alternativt placeras infiltrationen på ett sådant avstånd från träden att rötter inte riskerar tränga in i infiltrationen.

Remisser

Fastighetsägare till BILLA 1:73, 1:81 och 2:13 har getts tillfälle att yttra sig i ärendet. En synpunkt kom in om att befintliga dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar i närområdet inte ska påverkas negativt av avloppsvatten från anläggningen.



Information

Ni måste börja anlägga ert avlopp inom två år och göra klart det inom fem år enligt 19 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ni måste skicka in entreprenörsrapporten för att vi ska veta att er avloppsanläggning är klar och att tillståndet har följts. Mer information om vilka bilder som ska bifogas till entreprenörsrapporten hittar ni på vår hemsida www.vaxjo.se/avlopp.

Ni kan börja anlägga ert nya avlopp när överklagningstiden har gått ut. Det är 3 veckor efter att alla berörda i ärendet har skickat in sina delgivningskvitton.

Andra tillstånd

Ni är fortfarande skyldiga att söka tillstånd, medgivanden eller liknande som kan behövas på grund av annan lagstiftning. Exempel på detta kan vara servitut, markägares tillstånd och tillstånd enligt kulturmiljölagen för fornlämningar.

Avloppsanläggningen åldras

Funktionen på er avloppsanläggning blir sämre med tiden. Därför kan miljö- och hälsoskyddsnämnden i framtiden komma att ställa krav på att du ska åtgärda bristerna på er avloppsanläggning.

Slamtömning

Ni ska säkerställa att avståndet mellan minireningsverk och transportväg för tömningsfordon inte är mer än 15 m, såvida inte särskilda skäl föreligger. Ni hittar mer information om vad som gäller kring slamtömning på <https://ssam.se/slamtomning>. När avloppsanläggningen börjar användas ska ni kontakta Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) för årlig slamtömning, tel. 0470-59 95 00.

Förläng anläggningens livslängd

Reningen i anläggningen sker bland annat med hjälp av bakterier. Det är därför viktigt att ni inte spolar ner ämnen som kan skada dessa bakterier i ert avlopp. Detta gäller till exempel kemikalier, läkemedel och vätskor som innehåller klor och andra bakteriedödande ämnen.

Vatten från backspolning av vattenfilter bör inte gå ut i anläggningen. Detta då salterna i backspolningsvatten kan påverka bakterierna i anläggningen. Det kan också bidra till en störtbelastning som anläggningen inte är dimensionerad för.

Töm inte jacuzzin eller större badkar ut i avloppet. Inte heller dräneringsvatten och takvatten ska kopplas till avloppet. Den stora vattenmängden kan göra att slam följer med ut från första kammaren.

Om makadamen i bädden består av krossmaterial så bör det vara tvättat. Otvättat krossmaterial innehåller stenmjöl som riskerar att sätta igen anläggningen och därmed förkorta dess livslängd.

Delgivning

Med beslutet följer ett delgivningskvitto. Det är viktigt att ni skriver under och skickar tillbaka det portofria kvittot så fort som möjligt för att slippa hämta ut beslutet som rekommenderat brev på posten.





Hur man överklagar

Om ni vill överklaga miljö- och hälsoskyddsnamndens beslut gör ni en skrivelse som är riktad till Länsstyrelsen Kronoberg, men ni skickar den till Växjö kommun:

Märk själva överklagan med:
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Skicka överklagan till:
Miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se
eller till
Miljö- och hälsoskyddsnamnden
Växjö kommun
Box 1222
351 12 VÄXJÖ

Er överklagan ska ha kommit in till miljö- och hälsoskyddsnamnden senast tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Om överklagan har kommit in i tid skickar vi den vidare till Länsstyrelsen som i sin tur prövar den. I överklagan är det viktigt att ni skriver vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras, eller vad ni anser är felaktigt. Om ni har handlingar som stöder ert överklagande bör ni skicka med dessa.

Kontakta gärna avloppshandläggarna på miljö- och hälsoskyddskontoret, tel. 413 29 om något är oklart eller om ni har frågor om beslutet.

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden

Jenny Fogel
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kopia till: Södra Smålands avfall & miljö - SSAM
Entreprenör Björn Persson, Alwex
Fastighetsägare på: BILLA 1:73, 1:81 och 2:13

Bilaga: Entreprenörsrapport
Skötselplaner för enskilt avlopp
Information - "Foton i en entreprenörsrapport"

4 (4)

Inga diken med
vatten i nu!

Trekammare

Trekammare

Infiltration

Stenöga

Minirings
verk

Vatten
(Borras)

Vatten
Trekammarbrunnen

Grönadal

Källehuitt

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
© Stadsbyggnadskontoret, Växjö Kommun

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan © Stadsbyggnadskontoret, Växjö Kommun

Arkiv: 2020-06-16 Avenue_AVL_2020-3187 Handling: 872228

0 25 50 100 m

0

0

0

3