

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Hus & Hem I Småland AB

Byggeramikrådets behörighetsnummer 201710310 Org.nummer 556821-0644

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag DINA FÖRSÄKRING

Objekt Teglet 2

Beställare LISA MARIE IVERSEN

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2020-10-24 till 2021-02-24

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Kiilto Systembenämning Kerasafe+ Folie System G

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Kiilto Systembenämning Kerasafe+ Folie System V

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Kiilto Systembenämning Kerasafe+ Folie System V

## Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.  
Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV 3 ST BADRUM OCH 1 ST TVÄTTSTUGAN

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Mari Iversen

Våtrumsansvarig arbetsledare Mari Iversen

Ort och datum Växjö 2021-02-24

Signerat via BankID av Marinela Grigorescu Iversen

Dokumentet avser (ange antal) 2 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Behörigt företag



Byggeramikrådet